



Uživatel tohoto dokladu musí mít uzavřenou platnou „Licenční smlouvu“ s firmou eOkno spol. s r. o. Uživatel musí od firmy eOkno spol. s r. o. za účelem kompletace oken DOMINO používat pouze komponenty dodané poskytovatelem licence - firmou eOkno spol. s r. o., a to tyto komponenty: dřevěné okenní profily, celoobvodové kování WINKHAUS; PA rybiny, lepidlo ICEMA r 145/44; hliníkové okapnice a veškeré komponenty pro opláštění hliníkem.

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-06-211

na výrobek:

Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ DOMINO 68
SKP: 20.30.11

žadatel:

eOkno spol. s r.o.
664 56 Blučina č.p. 701
IČ: 26904187

výrobce:

eOkno spol. s r.o.
664 56 Blučina č.p. 701
IČ: 26904187

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3; Průvzdušnost – třída 4 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – DOMINO 68 U: třída E750 (jednokřídlové okno a balkónové dveře), třída 8A (dvoukřídlové okno); DOMINO 68 T: třída 9A (dvoukřídlové okno), třída 8A (jednokřídlové okno), třída E900 (balkónové dveře); DOMINO 68 D: třída E750 (jednokřídlové okno a balkónové dveře), třída 9A (dvoukřídlové okno) podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – DOMINO 68 U: třída C5 (jednokřídlové okno), třída C4 (dvoukřídlové okno a balkónové dveře); DOMINO 68 T: třída C5 (dvoukřídlové okno), třída C4 (jednokřídlové okno a balkónové dveře); DOMINO 68 D: třída C4 podle ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení – EN 14351-1.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolů o zkouškách č. AZL-167-03 a č. AZL-168-03 vydaných dne 12.11.2003 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolů o zkouškách č. AZL-186-06, č. AZL-187-06 a AZL-188-06 vydaných dne 10.11.2006 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-150-06 vydaného dne 10.11.2006 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 10.11.2006

Platnost do: 10.11.2011




Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV