

## Posouzení výsledků zkoušek

typ výrobku: **Dřevění dveře vnitřní, rámové, jedno- i dvoukřídlové,  
plné i prosklené  
včetně dřevěné rámové a obložkové zárubně.**

Použití výrobku: Dveře vnitřní (dveřní sestava, kompletní jednotka) jsou určeny k uzavírání průchozích otvorů ve vnitřních stěnách bytových a občanských staveb. Oddělující mezi sebou zpravidla vytápěné prostory nebo vytápěné a nevytápěné prostory. Nedoporučuje se jejich použít k oddělování prostor s trvale vlhkým provozem

Posouzení výrobku je provedeno podle určených norem ČSN 74 6550, ČSN 74 6401/Z1 čl. 51 a ČSN EN 1192.

Zkoušky provedla ČIA akreditovaná laboratoř č. 1031.2 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Prah, s. p., Výrobní zkušební laboratoř, Borská 471, 262 72 Březnice a o zkouškách vydala dne 08. 12. 2004 protokol o zkoušce č. 079/04.

Na základě výsledků zkoušek a požadavků určené normy ČSN EN 1192 tabulky A.1 Třídy a kategorie použití mohou být:

**dveře vnitřní rámové zařazeny do:**

**třídy 4, kategorie použití extrémní.**

Posouzení provedl: Pavel Veselý  
Dne 20. 01. 2005